JARS Sp. z o.o.
**ŁAJSKI:**
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
**FILIA POŁUDNIE:**
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

# LABORATORIA BADAWCZE
## mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

AB 1095

# Sprawozdanie z badań Nr: 4792/05/2018/F/3

| | |
|---|---|
| **Zleceniodawca:** | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu 42-622 Świerklaniec ul. Młyńska 3 |
| **Zlecenie Nr:** | 4792/05/2018 |

(A) - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z o.o.
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

| **Punkt poboru:** | **Kurek czerpalny- gabinet lekarski** |
|---|---|
| Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spożycia |
| Adres pobrania: | 42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 |
| Miejsce pobrania: | Szkoła |
| Pochodzenie wody: | sieć wodociągowa |
| Rodzaj ujęcia: | brak danych |
| Temp. pobranej próbki: | - °C |
| Data i godzina: | 05-06-2018 11:35 |

Pobranie próbek wg: próbki pobrane przez Zleceniodawcę
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.
Odbierający: Mendel. Tomasz

Numer próbki: 1035/06/18
Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 05-06-2018
Data zakończenia badań: 12-06-2018

| Lab. | Badany parametr | j.m. | Metodyka badania wg | Wymagania | Wynik / Niepewność** | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Barwa | mg/l Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 | MZ-9 | < 5 | |
| LK | Liczba progowa smaku | TFN | (A) PN-EN 1622:2006 | MZ-9 | < 1 | |
| LK | Liczba progowa zapachu | TON | (A) PN-EN 1622:2006 | MZ-9 | < 1 | |
| LK | Mętność | NTU | (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 | WZ 1,0 | 0,78 ±0,12 | |
| LK | pH | - | (A) PN-EN ISO 10523:2012 | MZ-9 6,5 - 9,5 | 7,4 ±0,2 | |
| LK | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna kompensacja temperatury) | MZ-9 2500 | 632 ±32 | |

MZ-9 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

WZ - wymagania Zleceniodawcy

**OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:**

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i wpółczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

**Uwagi:**

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. | Egz.Nr 1 : Zleceniodawca | Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ
ŁK i P - Decyzja nr HKN 19/2017 z dnia 12.10.2017 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK - Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz
Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/7-5/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydane przez PPIS Katowice

**Koniec Sprawozdania**

| Sporządzono dnia: | Autoryzował wynik: | Zatwierdził: | Podpisano: |
|---|---|---|---|
| 12-06-2018 | F6 Głód Natalia - Kier.Prac.Analiz Klasycznych<br>K5 Kula Agnieszka - Laborant | Doradca Analityczny<br>Dorota Haciuk | Kwalifikowanym podpisem elektronicznym |