

 <p>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16 H</p>	<p>..... (DATA SPISANIA PROTOKOŁU)</p>
---	--

**PROTOKÓŁ**  
**odbioru technicznego przyłącza wody i / lub przyłącza kanalizacji**

**SKŁAD KOMISJI ODBIOROWEJ:**

1. Inwestor: Nazwa firmy / instytucji oraz Imię i nazwisko:  
.....

2. Wykonawca: Nazwa firmy oraz Imię i nazwisko:  
.....

3. Przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu: imię i nazwisko  
.....

4. Przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu: imię i nazwisko  
.....

**PRZEDMIOT ODBIORU TECHNICZNEGO<sup>1,2</sup>:**

przyłącze wody       przyłącze kanalizacji sanitarnej       przyłącze kanalizacji ogólnospławnej

**LOKALIZACJA URZĄDZENIA (przedmiotu odbioru technicznego):**

Adres.....

Nr działki ewidencyjnej .....

Obręb.....

**DANE TECHNICZNE WYBUDOWANYCH URZĄDZEŃ:**

**PRZYŁĄCZE WODY <sup>1,2</sup>**

- łączna ilość [szt] .....

- średnice [mm] / długość [m] :.....

- materiał: .....

- rodzaj połączeń:  zgrzewanie elektrooporowe,  połączenia kołnierzone,  połączenia skręcane
- głębokość ułożenia [m p.p.t.] .....
- technologia robót:  wykop otwarty,  przewiert sterowany,  przecisk hydrauliczny  inny .....
- zasuwy domowe: [kpl] ..... średnica [mm] .....
- [kpl] ..... średnica [mm] ..... [kpl] ..... średnica [mm] .....
- rury ochronne TAK/NIE\*: łączna długość [m] ....., średnica [mm] ..... materiał .....
- próba szczelności:
  - przeprowadzona z wynikiem pozytywnym       przeprowadzona z wynikiem negatywnym
  - brak próby szczelności

### PRZYŁĄCZE KANALIZACJI<sup>1, 2</sup>

- długość całkowita przyłączy [m]:.....
- średnice [mm] / długość [m] / materiał :.....
- .....
- technologia robót:  wykop otwarty,  przewiert sterowany,  przecisk hydrauliczny  inny .....
- studzienki kanalizacyjne (na trasie przyłącza):  
 łącznie wszystkich [kpl] .....
- materiał ..... średnica [mm]....., [kpl] .....
- materiał ..... średnica [mm]....., [kpl] .....
- materiał ..... średnica [mm]....., [kpl] .....
- rury ochronne TAK/NIE\*:  
 łączna długość [m] ....., średnica [mm] ..... materiał .....

### ZAŁĄCZNIKI<sup>1, 2</sup>:

- badanie wody wykonane przez akredytowane laboratorium stwierdzające zdatność wody do spożycia przez ludzi
- przegląd kanalizacji kamerą TV
- protokół odbioru odbudowy pasa drogowego
- inny .....

### USTALENIA KOMISJI<sup>1, 2</sup>:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i przedstawionymi dokumentami oraz po dokonaniu oceny jakości robót i stanu technicznego wybudowanych urządzeń postanawia<sup>1\*</sup>:

- dokonać odbiór bez uwag
- dokonać odbiór z uwagami: .....
- .....
- .....
- nie dokonać odbioru z powodu .....

**PODPISY:**

1

2

3

4

**PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO ZAWIERA TRZY PONUMEROWANE STRONY.  
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO STANOWI PODSTAWĘ DO PODPISANIA UMOWY NA  
DOSTAWĘ WODY I / LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.  
ODMOWA PODPISU KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW KOMISJI WINNA BYĆ ODNOTOWANA W  
TABELI „PODPISY”. BRAK PODPISU KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW KOMISJI (ZA WYJĄTKIEM  
PRZEDSTAWICIELA ZWIK) NIE POWODUJE NIEWAŻNOŚCI PROTOKOŁU.**

<sup>1</sup> należy zaznaczyć właściwy kwadrat

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić

**OŚWIADCZENIE KOMISJI ODBIOROWEJ**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Dnia .....

Podpisy:

1

2

3

4

**KLAUZULA INFORMACYJNA****do przetwarzania danych osobowych**

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

**Administratorem Pana/i Danych jest:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu, 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, REGON: 241735048

**Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnił jego dane kontaktowe:**

Robert Pigulla, e-mail: rodo@zwik-s.pl

**Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:**

Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez ZWIK Świerklaniec, tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZWIK na rzecz klientów.

**Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:**

Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZWIK Świerklaniec.

**Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:**

W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom

**Okres przechowywania danych:**

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.

**Ma Pani/Pan prawo do:**

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

**Dane kontaktowe:**

Z administratorem danych można kontaktować się:

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej.
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@zwik-s.pl